


Guida di riferimento per l'installatore
Adattatore per app Onecta



Sommario

1	Informazioni su questo documento	3
2	Istruzioni di sicurezza specifiche per l'installatore	4
3	Informazioni sull'adattatore	5
3.1	Parametri base	5
3.2	Compatibilità.....	6
4	Informazioni relative all'involucro	7
4.1	Rimozione dall'imballaggio dell'adattatore.....	7
5	Installazione	8
5.1	Precauzioni per installare l'adattatore	8
5.2	Preparazione del luogo di installazione.....	8
5.2.1	Requisiti del luogo di installazione.....	8
5.3	Collegamento dei cavi elettrici	9
5.3.1	Panoramica dei collegamenti elettrici	9
5.3.2	Collegamento dell'adattatore all'unità	9
5.4	Montaggio dell'adattatore.....	9
5.4.1	Montaggio dell'adattatore	9
6	Connessione LAN Wireless	11
6.1	Precauzioni per l'uso della rete LAN wireless.....	11
6.2	Per installare l'app ONECTA.....	11
6.3	Impostazione della connessione wireless	11
6.3.1	Conferma dello stato di connessione dalla LAN wireless	12
6.3.2	Collegamento della LAN wireless alla propria rete domestica.....	13
6.3.3	Riportare il collegamento all'impostazione predefinita di fabbrica	13
6.3.4	Disattivazione della connessione LAN wireless	14
7	Consegna all'utente	15
8	Risoluzione dei problemi	16
8.1	Panoramica: Individuazione e risoluzione dei problemi	16
8.1.1	Sintomo: l'adattatore NON risponde all'interazione con l'unità interna	16
9	Smaltimento	17

1 Informazioni su questo documento

Destinatari

Installatori autorizzati

Serie di documenti

Questo documento fa parte di una serie di documenti. La serie completa è composta da:

- **Precauzioni generali di sicurezza:**
 - Istruzioni di sicurezza che devono essere lette prima dell'installazione
 - Formato: cartaceo (nella scatola dell'unità interna)
- **Manuale d'installazione:**
 - Istruzioni d'installazione
 - Formato: cartaceo (fornite nel kit)
- **Guida di consultazione per l'installatore:**
 - Istruzioni d'installazione, configurazione, linee guida per l'applicazione, ...
 - Formato: file digitali disponibili su <https://www.daikin.eu>. Utilizzare la funzione di ricerca  per trovare il proprio modello.
- **Dichiarazione di conformità:**



INFORMAZIONE

Per i dettagli su specifiche, metodi di impostazione, FAQ, suggerimenti per l'individuazione e risoluzione dei problemi e la versione aggiornata di questo manuale, vedere app.daikineurope.com.



Le ultime revisioni della documentazione fornita potrebbero essere disponibili sul sito web regionale Daikin o presso il proprio rivenditore.

La documentazione originale è scritta in inglese. La documentazione in tutte le altre lingue è una traduzione.

2 Istruzioni di sicurezza specifiche per l'installatore

Rispettare sempre le seguenti istruzioni e norme di sicurezza.

Installazione (vedere "5 Installazione" [▶ 8])



PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

- Escludere l'alimentazione elettrica prima di installare l'adattatore.
- NON toccare l'adattatore con le mani bagnate.
- NON far bagnare l'adattatore.
- NON smontare, modificare o riparare l'adattatore.
- Afferrare il connettore per scollegare il cavo di collegamento.
- Portare su DISATTIVATO l'alimentazione elettrica qualora l'adattatore dovesse restare danneggiato.



PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

NON inserire l'alimentazione elettrica prima di aver collegato il cablaggio elettrico, aver chiuso l'adattatore e averlo montato sull'unità interna.



PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Prima di aprire l'adattatore, portare su DISATTIVATO la corrente che arriva all'unità interna.


Consegna all'utente (vedere "7 Consegna all'utente" [▶ 15])



PERICOLO

- NON smontare, modificare o riparare l'adattatore. Questo può causare un incendio, scosse elettriche o lesioni.
- NON bagnare l'adattatore e non utilizzarlo mentre si fa il bagno o si svolgono altre attività in presenza di acqua. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.
- NON utilizzare l'adattatore in prossimità di apparati medicali o di persone con pacemaker o defibrillatori. Questo potrebbe causare interferenze elettromagnetiche rischiose.
- NON utilizzare l'adattatore in prossimità di apparati di controllo automatico, come porte automatiche o impianti antincendio. Questo potrebbe provocare degli incidenti dovuti a comportamento imprevisto degli apparati.
- In caso di odori o rumori anomali, surriscaldamento o fumo proveniente dall'adattatore, scollegare immediatamente l'unità interna dalla sua alimentazione elettrica. Altrimenti, ciò potrebbe causare un incendio o un malfunzionamento. Se si verifica tale situazione, rivolgersi al proprio rivenditore.
- Se si fa cadere o si danneggia l'adattatore, scollegare l'unità interna dalla sua alimentazione elettrica. Altrimenti, ciò potrebbe causare un incendio o un malfunzionamento. Se si verifica tale situazione, rivolgersi al proprio rivenditore.

3 Informazioni sull'adattatore



3.1 Parametri base

Parametro	Valore
Tipo di radio	Ricetrasmittente
Frequenza di funzionamento	2412 MHz~2472 MHz
Modulazione	DSSS, OFDM
Larghezza di banda e separazione dei canali	20 MHz e 5 MHz
Tipo di antenna	Antenna F invertita
Guadagno dell'antenna	1,6 dBi
Frequenza di clock (massima)	40 MHz
Temperatura di funzionamento	-10 C ~ +60 C
Categoria del ricevitore	Categoria 1

3.2 Compatibilità

Assicurarsi che l'unità interna sia compatibile per l'uso con l'adattatore. Per avere informazioni aggiornate sull'installazione dell'adattatore e delle unità applicabili, vedere app.daikineurope.com.


4 Informazioni relative all'involucro

Tenere presente quanto segue:


- Alla consegna, l'unità DEVE essere controllata per verificare l'eventuale presenza di danni e la completezza. Eventuali danni o parti mancanti DEVONO essere segnalati immediatamente all'agente addetto ai reclami del trasportatore.
- Per evitare danni durante il trasporto, portare l'unità ancora imballata il più vicino possibile al luogo d'installazione definitivo.
- Preparare anticipatamente il percorso lungo il quale si intende trasportare l'unità nella posizione di installazione finale.

4.1 Rimozione dall'imballaggio dell'adattatore

1 Aprire la confezione.



2 Separare gli accessori.



- a** Manuale di installazione
- b** Adattatore per APP ONECTA
- c** Cavo di collegamento
- d** Batteria a secco AAA.LR03 (alcalina) per l'interfaccia utente
- e** Sistema di comando a distanza wireless (interfaccia utente)
- f** Adesivo con numero di serie (SSID, KEY)

5 Installazione

5.1 Precauzioni per installare l'adattatore



PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

- Escludere l'alimentazione elettrica prima di installare l'adattatore.
- NON toccare l'adattatore con le mani bagnate.
- NON far bagnare l'adattatore.
- NON smontare, modificare o riparare l'adattatore.
- Afferrare il connettore per scollegare il cavo di collegamento.
- Portare su DISATTIVATO l'alimentazione elettrica qualora l'adattatore dovesse restare danneggiato.

5.2 Preparazione del luogo di installazione

Scegliere un luogo d'installazione con spazio a sufficienza per trasportare l'unità dentro e fuori da questo.

NON installare l'unità in luoghi che vengono utilizzati spesso come luoghi di lavoro. In caso di lavori di costruzione (ad es. molatura) in cui si genera una grande quantità di polvere, l'unità DEVE essere coperta.

5.2.1 Requisiti del luogo di installazione


L'adattatore è progettato per essere montato sull'unità interna, esclusivamente in luoghi interni e asciutti.

NON installare l'adattatore nei luoghi seguenti:

- In luoghi esposti alla luce diretta del sole.
- In luoghi posti in prossimità di una fonte di calore.
- In luoghi dove è esposto a una fonte di vapore.
- In luoghi dove è esposto ai vapori d'olio di una macchina.

5.3 Collegamento dei cavi elettrici

5.3.1 Panoramica dei collegamenti elettrici



5.3.2 Collegamento dell'adattatore all'unità


- 1 Collegare il connettore laterale dell'unità interna alla porta PCB dell'unità interna.
- 2 Collegare il connettore laterale dell'adattatore all'adattatore.




5.4 Montaggio dell'adattatore

5.4.1 Montaggio dell'adattatore

- 1 Collocare l'adattatore nella scatola dei collegamenti elettrici come illustrato di seguito (consultare il manuale di installazione dell'unità interna per aprire l'unità interna).



- 2 Premere l'adattatore nella base della scatola dei collegamenti elettrici come illustrato di seguito.



a Base della scatola dei collegamenti elettrici

6 Connessione LAN Wireless

Il cliente ha la responsabilità di fornire:

- Smartphone o tablet con versione minima supportata di Android o iOS, specificata in app.daikineurope.com.
- Linea Internet e dispositivo di comunicazione, ad esempio modem, router e così via.
- Punto di accesso LAN wireless
- Applicazione gratuita ONECTA installata


6.1 Precauzioni per l'uso della rete LAN wireless

NON utilizzare vicino a:

- **Apparecchiature mediche.** Ad es. persone che utilizzano defibrillatori o pacemaker cardiaci. Questo prodotto potrebbe causare interferenze elettromagnetiche.
- **Apparecchiature a controllo automatico.** Ad es. porte automatiche o apparecchiature antincendio. Questo prodotto può causare un comportamento difettoso dell'apparecchiatura.
- **Forno a microonde.** Potrebbe influenzare le comunicazioni LAN wireless.

6.2 Per installare l'app ONECTA

- 1 Andare su Google Play (per i dispositivi Android) o sulla App Store (per i dispositivi iOS) e cercare "ONECTA".
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo per installare la app ONECTA.



6.3 Impostazione della connessione wireless

Esistono due opzioni per collegare l'adattatore wireless al proprio dispositivo smart.

- **Collegare la LAN wireless direttamente al proprio dispositivo smart.**
- **Collegare la LAN wireless alla propria rete domestica.** La rete LAN wireless comunicherà con il dispositivo smart nella rete domestica utilizzando un modem, un router o un dispositivo simile.

Per ulteriori informazioni e per le FAQ, visitare app.daikineurope.com.

- 1 Arrestare il funzionamento prima di impostare il collegamento wireless.

- Utilizzare il telecomando wireless per selezionare il menu di configurazione della LAN wireless.


Nota: Durante l'impostazione, puntare sempre il telecomando wireless verso il ricevitore del segnale a infrarossi sull'unità.

Menu	Descrizione
1	Verifica stato connessione
2	Impostazione connessione WPS
R	Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica
off	LAN wireless disattivata

6.3.1 Conferma dello stato di connessione dalla LAN wireless

- Sul menu della schermata iniziale, tenere premuto  per almeno 5 secondi con l'unità disattivata.


Risultato: Viene visualizzata l'icona SP (menu di configurazione della connessione wireless). 1 lampeggia.



- Premere  per confermare la selezione.

Risultato: 1 lampeggia.

- Verificare i LED di funzionamento e del timer sul display dell'unità interna.



a LED di funzionamento
b LED del timer

Se il LED di funzionamento...	...e il LED del timer...	...allora la LAN wireless è...
lampeggia	lampeggia	non connesso
spento	lampeggia a intervalli di 0,5 secondo	funzionante e pronta alla connessione con la rete domestica tramite il pulsante WPS sul router.
spento	lampeggia a intervalli di 1 secondo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ connesso alla rete domestica tramite SSID + KEY. o ▪ connesso alla rete domestica tramite il pulsante WPS sul router.

- Premere  per uscire dal menu.

Risultato: Il display tornerà alla schermata predefinita.

6.3.2 Collegamento della LAN wireless alla propria rete domestica

È possibile connettere l'adattatore wireless alla rete domestica utilizzando:


- Pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) sul router (se presente).
- SSID (Service Set Identifier) e KEY (password) presenti sull'unità.

Collegamento mediante il pulsante WPS

- 1 Sul menu della schermata iniziale, tenere premuto  per almeno 5 secondi con l'unità disattivata.

Risultato: Viene visualizzato il menu SP  lampeggia.

- 2 Passare al menu SP  premendo una volta  o ripetutamente.



- 3 Premere  per confermare la selezione.

Risultato:  lampeggia. Il timer del LED lampeggia a intervalli di 0,5 secondi e il LED di funzionamento è spento.

- 4 Premere il pulsante WPS sul dispositivo di comunicazione (es. router) entro 1 minuto circa. Consultare il manuale del dispositivo di comunicazione.

Risultato: Se la connessione al dispositivo di comunicazione viene eseguita correttamente, il timer del LED lampeggia a intervalli di 1,0 secondi e il LED di funzionamento è spento.



INFORMAZIONE

Se non è possibile connettersi al router, provare la procedura Collegamento mediante codice SSID e CHIAVE.

- 5 Premere  per uscire dal menu.

Risultato: Il display tornerà alla schermata predefinita.

6.3.3 Riportare il collegamento all'impostazione predefinita di fabbrica

Riportare la connessione all'impostazione predefinita di fabbrica qualora si desideri:

- scollegare la LAN wireless e il dispositivo di comunicazione (ad es. router) o il dispositivo smart,
- ripetere l'impostazione se la connessione non è riuscita.

- 1 Sul menu della schermata iniziale, tenere premuto  per almeno 5 secondi con l'unità disattivata.

Risultato: Viene visualizzato il menu SP  lampeggia.

- 2 Passare al menu SP  premendo due volte  o ripetutamente.



- 3 Tenere premuto  per almeno 2 secondi per confermare la selezione.

Risultato: *R* lampeggia. I LED di funzionamento e del timer lampeggiano contemporaneamente a intervalli di 1 secondo. Viene ripristinata l'impostazione predefinita di fabbrica.

- 4 Premere  per uscire dal menu.

Risultato: Il display tornerà alla schermata predefinita.


6.3.4 Disattivazione della connessione LAN wireless

Per disattivare la funzione di connessione wireless:

- 1 Sul menu della schermata iniziale, premere  per almeno 5 secondi con l'unità disattivata.

Risultato: Viene visualizzato il menu SP *!*. *!* lampeggia.

- 2 Passare al menu SP *oFF* premendo una volta  o ripetutamente.



- 3 Tenere premuto  per almeno 2 secondi per confermare la selezione.

Risultato: *oFF* lampeggia. I LED di funzionamento e del timer lampeggiano in maniera alternata a intervalli di 1 secondo. La comunicazione è disattivata.

- 4 Premere  per uscire dal menu.

Risultato: Il display tornerà alla schermata predefinita.

7 Consegna all'utente

Dopo aver installato e configurato l'adattatore, consegnare questo manuale di installazione all'utente e assicurarsi che sia a conoscenza delle seguenti precauzioni di sicurezza.



PERICOLO

- NON smontare, modificare o riparare l'adattatore. Questo può causare un incendio, scosse elettriche o lesioni.
- NON bagnare l'adattatore e non utilizzarlo mentre si fa il bagno o si svolgono altre attività in presenza di acqua. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.
- NON utilizzare l'adattatore in prossimità di apparati medicali o di persone con pacemaker o defibrillatori. Questo potrebbe causare interferenze elettromagnetiche rischiose.
- NON utilizzare l'adattatore in prossimità di apparati di controllo automatico, come porte automatiche o impianti antincendio. Questo potrebbe provocare degli incidenti dovuti a comportamento imprevisto degli apparati.
- In caso di odori o rumori anomali, surriscaldamento o fumo proveniente dall'adattatore, scollegare immediatamente l'unità interna dalla sua alimentazione elettrica. Altrimenti, ciò potrebbe causare un incendio o un malfunzionamento. Se si verifica tale situazione, rivolgersi al proprio rivenditore.
- Se si fa cadere o si danneggia l'adattatore, scollegare l'unità interna dalla sua alimentazione elettrica. Altrimenti, ciò potrebbe causare un incendio o un malfunzionamento. Se si verifica tale situazione, rivolgersi al proprio rivenditore.



AVVISO

Non utilizzare l'adattatore in prossimità di un forno a microonde. Questo potrebbe influire sulle comunicazioni LAN wireless.

8 Risoluzione dei problemi

8.1 Panoramica: Individuazione e risoluzione dei problemi

In questo capitolo è descritto cosa fare in caso di problemi. Ecco contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi in base ai sintomi elencati sotto.

8.1.1 Sintomo: l'adattatore NON risponde all'interazione con l'unità interna

Cause probabili	Azione correttiva
Il cavo di connessione per collegare l'adattatore all'unità interna non è compatibile con l'unità.	Assicurarsi di essere collegati a un'unità compatibile. Verificare la compatibilità dell'unità interna con l'adattatore sul manuale dell'unità interna

9 Smaltimento



AVVISO

NON cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema e il trattamento del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte DEVONO essere eseguiti in conformità alla legge applicabile. Le unità DEVONO essere trattate presso una struttura specializzata per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali.

- Le unità sono contrassegnate con il simbolo seguente:



Indica che i prodotti elettrici ed elettronici NON possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. NON cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema e il trattamento del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte DEVONO essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla legge applicabile.

Le unità DEVONO essere trattate presso una struttura specializzata per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali. Il corretto smaltimento del prodotto eviterà le possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. Per ulteriori informazioni, contattare l'installatore o l'ente locale preposto.





ERC



DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P712637-1 2022.11